



Scheda Tecnica

GWH 40x20-S | 50 - 150 W
Alluminio Resistore
cRUus 1000 V



Articolo-No.		ds3000 3002		
Tipo		GWH 160	GWH 240	GWH 300
Impulso (W) $T_a \sim 40^\circ\text{C}$ *Riferito aa durata del ciclo 120s Valore approssimativo (dipendente dalla resistenza)	ED 6 %*	450	900	1350
	ED 15 %*	250	500	750
	ED 25 %*	150	300	450
	ED 40 %*	100	200	300
Potenza continuativa nominale (W) $T_a \sim 40^\circ\text{C}$		50	100	150
Valore di resistenza a 20°C (Ω)		3 - 830	28 - 1360	38 - 1860
Tolleranza della resistenza a 20°C		$\pm 10\%$		
Grado di protezione (EN 60529) avvitato posizione		IP 65		
Massima tensione di funzionamento ammissibile		UL 1000 V		
Raffreddamento		Convezione naturale		
Temperatura del cofano alla potenza nominale $T_a \sim 40^\circ\text{C}$		ca. 180°C		
Terminale elettrico		2x AWG 14 / l=25 cm		
Intervallo di temperatura di funzionamento		$-25 \dots +40^\circ\text{C}$		
Tensione di prova		2.7 kV AC 1 s		
Approvazione/Marcatura		UL; CSA		
Posizione di montaggio				


Soggetto a modifica tecnica



Powerful Resistors



Scheda Tecnica



Articolo-No.		ds3000 3002		
Tipo		GWH 160	GWH 240	GWH 300
Lunghezza [mm]	l1	160	240	300
	l2	145	225	285
Profondità [mm]	b1	20	20	20
Altezza [mm]	h1	40	40	40
Peso approssimativo [kg]		0.26	0.43	0.55
Resistenza di isolamento		>10 M Ohm		
Ultimo aggiornamento		2016-01-11		

Istruzioni di montaggio:

La distanza tra i due punti di fissaggio aumenta da 0,85 mm a 100 mm durante il riscaldamento (il montaggio è realizzato con cuscinetto fisso e mobile).

La resistenza dovrebbe essere protetta con adeguate misure di sicurezza contro il sovraccarico.

Montare la resistenza lasciando libera da eventuali ostacoli la zona di ingresso e di uscita dell'aria.

Posizionare la resistenza su una superficie piana.

La resistenza deve essere collegata a terra.



Powerful Resistors

